



6X N 34 от 13.12.2019

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

170034, г. Тверь, ул. Дарвина, дом 12, тел. 39-99-99

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Торжокскому, Спировскому, Кувшиновскому районам
Тверской области**

172002, Тверская область, г. Торжок, ул. Володарского, 46 А, тел. 9-23-51

E-mail: OGP_N_Torzhok@mail.ru

Предписания № 307/1/201

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угро-
зы возникновения пожара**

юридическому лицу Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
«Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Торжка Тверской области

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя,
отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Торжокского, Спировского, Кувшиновского районов Тверской области по пожарному надзору № 307 от 04 декабря 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 часов 30 минут «12» декабря 2019 года по 12 часов 00 минут «17» декабря 2019 года

Проведена проверка:

государственным инспектором Торжокского, Спировского, Кувшиновского районов Тверской области по пожарному надзору – инспектором ОНД и ПР по Торжокскому, Спировскому, Кувшиновскому районам ГУ МЧС России по Тверской области младшим лейтенантом внутренней службы Кирсеевым Константином Александровичем.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку,

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Гоголя, д. 2а

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с:

И. о. директора МБОУ «СОШ №4» Смирновой В.В.;

Заместителем директора по АХЧ МБОУ «СОШ № 4» Буршиной Е.Ю.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1.	Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям, установленными разделом XVIII правил противопожарного режима.	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме» п.2	01.09.2020
2.	Не предоставлены сведения о прохождении повторных практических тренировок по эвакуации, в сроки, установленные на объекте	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме» п.12	01.09.2020
3.	Работниками учреждения при проведении внеочередной проверки знаний требований пожарной безопасности показаны слабые, неудовлетворительные знания.	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.37, правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.12г) п. 3, Приказ МЧС России №645 от 12.12.2007г., НПБ "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" п. 46, 47,48.	01.09.2020
4.	Отсутствует исполнительная документация на установленную в здании школы АПС и СОУЭ.	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 34, 37, правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.12г) п.61.	01.09.2020
5.	Складское помещение на 1-м этаже в секции спортивного зала у входа справа (Ф.5.2), где осуществляется хранение горючих материалов, не отделены от основных помещений здания (Ф 4.1) ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости.	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.37, СНиП 21-01-97*«Пожарная безопасность зданий и сооружений», (приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7) п. 7.4	01.09.2020
6.	Складское помещение на 1-м этаже в секции спортивного зала в женской раздевалке (Ф.5.2), где осуществляется хранение горючих материалов, не отделены от основных помещений здания (Ф 4.1) ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости.	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.37, СНиП 21-01-97*«Пожарная безопасность зданий и сооружений», (приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7) п. 7.4	01.09.2020
7.	Помещение инвентарной комнаты в спортивном зале школы, где осуще-	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»	01.09.2020

	ствляется хранение горючих материалов, не отделено от основных помещений здания ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости – противопожарной дверью 2-го типа, с пределом огнестойкости EI 30.	ст.37, СНиП 21-01-97*«Пожарная безопасность зданий и сооружений», (приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7) п. 7.4.	
8.	На дверях производственных и складских помещений отсутствует обозначение их категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 6 и 8 Федерального закона «технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме» п.20	01.09.2020
9.	Имеющееся ограждение кровли находится в неисправном состоянии (отсутствует часть ограждения)	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме» п.24	01.09.2020
10.	Не проведены эксплуатационные испытания имеющегося ограждения кровли с составлением соответствующего протокола испытания.	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме» п.24	01.09.2020
11.	Двери центральной лестничной клетки на первом, втором и третьем этажах, отделяющие лестничные клетки от поэтажных коридоров, находятся в неисправном состоянии и не выполняют свои функции при распространении опасных факторов пожара в случае возникновения пожара (находятся постоянно в открытом состоянии, имеются перекосы дверных полотен и каркасов).	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст.37, Правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.12г) п. 33, СНиП 21-01-97*«Пожарная безопасность зданий и сооружений», (приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7) п. 6.18*	01.09.2020
12.	Под лестничным маршем левой лестничной клетки осуществляется хранение строительных материалов.	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме» п.23 пп к).	01.09.2020
13.	На эвакуационном выходе из столярной мастерской на полу имеется перепад высот менее 45 см.	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст.37, Правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ №	01.09.2020

		390 от 25.04.12г) п. 36а, СНиП 21-01-97*«Пожарная безопасность зданий и сооружений», (приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7) п. 6.28*.	
14.	Фактический расход воды наружного пожарного гидранта не соответствует нормативным значениям.	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, Правила противопожарного режима в РФ п. 55, акт проверки противопожарного водоснабжения б/н от 25.09.2019г., выполненный ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Тверской области.	01.09.2020
15.	Система оповещения людей о пожаре не соответствует требованиям пожарной безопасности;- несоответствие уровня звука СОУЭ требованиям нормативных документов.	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме» п.61, НПБ 104-03 п.п.3.1, 3.22, 5.1 табл.2, протокол испытаний системы оповещения людей о пожаре от 25.09.2019г., выполненный ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Тверской области.	01.09.2020
16.	Автоматическая пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии (ручной пожарный извещатель, расположенный в спортивном зале, неисправен)	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, Правила противопожарного режима в РФ п. 61	01.09.2020
17.	Эвакуационный путь, ведущий из помещения столовой, загроможден посторонними предметами (металлическая стремянка; ведра с бытовыми отходами).	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме» п.36 «Б»	01.09.2020

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Обжалование решения или действия (бездействия), принятого или осуществленного по результатам проверки, производится в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН. На период срока, установленного для рассмотрения жалобы, вступление в силу обжалуемых документов и их действие не приостанавливается.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, назначенные в установленном порядке ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Торжокского, Спировского, Кувшиновского районов Тверской области по пожарному надзору – инспектор ОНД и ПР по Торжокскому, Спировскому, Кувшиновскому районам Тверской области
Кирсеев К.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 17 » декабря 2019 года



Предписание для исполнения получил:

И.о. директора МБОУ «СОШ № 4» Смирнова В.В.

(должность, фамилия, инициалы)

« 17 » декабря 2019 года

(подпись)