



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

170034, г. Тверь, ул. Дарвина, дом 12, тел. 39-99-99

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Торжокскому, Спировскому, Кувшиновскому районам
Тверской области**

172002, Тверская область, г. Торжок, ул. Володарского, 46 А, тел. 9-23-51

E-mail: OGP_N_Torzhok@mail.ru

Предписания № 20/1/ 21

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угро-
зы возникновения пожара**

юридическому лицу Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
«Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Торжка Тверской области

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Тверской области по пожарному надзору № 20 от 25 января 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 часов 00 минут «16» февраля 2021 года по 15 часов 00 минут «25» февраля 2021 года

Проведена проверка:

Главным государственным инспектором Торжокского, Спировского, Кувшиновского районов
Тверской области по пожарному надзору – начальником ОНД и ПР по Торжокскому, Спиров-
скому, Кувшиновскому районам ГУ МЧС России по Тверской области подполковником внут-
ренней службы Васильевым Александром Александровичем,

государственным инспектором Торжокского, Спировского, Кувшиновского районов Тверской
области по пожарному надзору – старшим дознавателем ОНД и ПР по Торжокскому, Спиров-
скому, Кувшиновскому районам ГУ МЧС России по Тверской области капитаном внутренней
службы Черняк Натальей Александровной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку.

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 4» по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Гоголя, д. 2а
наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с:

И. о. директора МБОУ «СОШ №4» Смирновой В.В.:

Заместителем директора по АХЧ МБОУ «СОШ № 4» Буршиной Е.Ю.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушения требований пожарной	Содержание пункта (абзац	Срок уstra-	Отметка
---	-----------------------------------	--------------------------	-------------	---------

пред- писа- ния	безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	пункта) и наименование нор- мативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного докумен- та по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	нения нару- шения требо- ваний по- жарной безо- пасности	(подпись) о выпол- нении (указыва- ется толь- ко выпол- нение)
1	2	3	4	5
1.	Имеющееся ограждение кровли на- ходится в неисправном состоянии (отсутствует часть ограждения)	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О по- жарной безопасности», ст. 37, правила противопожар- ного режима в РФ (утвер- ждённые постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г) п.17а	15.11.2021	
2.	Не проведены эксплуатационные испытания имеющегося ограждения кровли с составлением соответ- ствующего протокола испытания.	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О по- жарной безопасности», ст. 37, правила противопожар- ного режима в РФ (утвер- ждённые постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г) п.17б	15.11.2021	
3.	Система оповещения людей о пожа- ре не соответствует требованиям пожарной безопасности;- несоответ- ствие уровня звука СОУЭ требова- ниям нормативных документов.	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О по- жарной безопасности», ст. 37, правила противопо- жарного режима в РФ (ут- верждённые постановлени- ем Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г) п.54, НПБ 104-03 п.п.3.1, 3.22, 5.1 табл.2, протокол испы- таний системы оповещения людей о пожаре от 25.09.2019г., выполненный ФГБУ СЗУ ФПС ИПЛ по Тверской области.	15.11.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установ-
ленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических
лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обя-
занность по их устранению.

Обжалование решения или действия (бездействия), принятого или осуществлённого по результа-
там проверки, производится в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществ-
ления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН. На период срока, установленного для
рассмотрения жалобы, вступление в силу обжалуемых документов и их действие не приостанавливается.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руко-
водители организаций;

лица, назначенные в установленном порядке ответственными за обеспечение пожарной безопас-
ности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир
(комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается

на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор Торжокского, Спировского, Кувшиновского районов Тверской области по пожарному надзору – начальник ОНД и ПР по Торжокскому, Спировскому, Кувшиновскому районам Тверской области Васильев А.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 25 » февраля 2021 года

Государственный инспектор Торжокского, Спировского, Кувшиновского районов Тверской области по пожарному надзору – старший дознаватель ОНД и ПР по Торжокскому, Спировскому, Кувшиновскому районам Тверской области Черняк Н.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 25 » февраля 2021 года

Предписание для исполнения получил:

И.о. директора МБОУ «СОШ № 4» Смирнова В.В.

(должность, фамилия, инициалы)

« 25 » февраля 2021 года

ПОДПИСЬ

ПОДПИСЬ

М.Л.П.

ПОДПИСЬ